

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)  
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

**Отдел надзорной деятельности №17**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Долгодеревенское ул. Сиреневая, 16 тел.(35144) 5-14-81 E-mail:ogpn\_sosnovka@mail.ru.

Предписание N 92-1-10

по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
Законному представителю юридического лица Муниципального общеобразовательного уч-  
реждения Мирненская средняя общеобразовательная школа  
Костяникову Сергею Александровичу

*В период с 08 июня 2015 года по 02 июля 2015 года проведено плановое обследование госу-  
дарственным инспектором отдела надзорной деятельности №17 по пожарному надзору  
Плаксиным А.А.*

Территории, здания и помещений Муниципального общеобразовательного учреждения  
Мирненская средняя общеобразовательная школа, расположенных по адресу: Челябинская  
область, Сосновский район, п. Мирный ул. Школьная 6, совместно с директором МОУ Мир-  
ненская СОШ Костяниковым С.А.

указываются должности и фамилии лиц, участвующих в обследовании (проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N  
69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие  
нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе  
мероприятия по надзору:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименова- ние нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор- мативного документа по пожарной безопасности, требования которо- го(ых) нарушены	Срок устране- ния нарушения требования по- жарной безо- пасности	От- метка (под- пись) о вы- полне- нии (ука- зыва- ется толь- ко вы- полне- ние)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации в коридоре 3-го этажа допускается применение материала покрытия пола (линолеум) с классом пожарной опасности выше чем КМ 2.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6, таблица 28; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.2;	03.08.2015	
2.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного	Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года ППР РФ п. 21.	03.08.2015	

	помещения кровли здания с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).			
3.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций сценической коробки в помещении актового зала (зала столовой) с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года ППР РФ п. 21.	03.08.2015	
4.	Не обеспечено исправное состояние элементов системы противопожарной защиты объекта – автоматической пожарной сигнализации, расположенных в коридоре выхода из спортзала наружу, а именно, на одном из дымовых пожарных извещателей отсутствует (снят) корпус.	Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года ППР РФ п. 61.	03.08.2015	
5.	Помещение спортзала не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 4 июля 2008 года, статья 4; статья 6; статья 54; СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические, приложение А, таблица А1 п.9; таблица А3 п.38	03.08.2015	
6.	Пожарные шкафы кранов внутреннего противопожарного водопровода, расположенных в лестничных клетках, на 1, 2 и 3-м этажах здания, предназначенные для размещения пожарных рукавов, выполнены из горючих материалов. (деревянные)	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 57; Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 04 июля 2008 года ст. 107	03.08.2015	
7.	Пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода, расположенный в помещении №33 по техническому паспорту размещен не в шкафчике, выполненном из негорючего материала, приспособленном для проветривания и опломбирования. Пожарный кран не укомплектован пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 04 июля 2008 года ст. 4, ст. 6, ст. 107. СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод п. 4.1.14 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 57;	03.08.2015	
8.	Не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта. Проверка должна проводиться не реже 2-х раз в год (весной и осенью).	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 55;	03.08.2015	
9.	Допускается складирование (хранение) горючих материалов (учебного инвентаря – плакатов, книг, картонных коробок и других горючих предметов) на деревянных стеллажах в помещении ружейной (№ 31 по техническому паспорту). Дверь данного помещения не имеет нормируемого предела огнестойкости не менее EI 30.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6, ст. 87, ст. 88., таблица 23, таблица 24. СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты п. 5.6.4 СП 2.13130.2009 Обеспечение огнестойкости объектов защиты п. 6.8.19	03.08.2015	

10.	Заполнение проема в противопожарной преграде между помещением библиотеки (помещение №14 по техническому паспорту) и помещением читального зала (помещение №17 по техническому паспорту) выполнено деревянной дверью, не имеющей требуемого предела огнестойкости не менее EI 30, при этом заполнение проема в противопожарной преграде (перегородке), отделяющей помещению читального зала от коридора третьего этажа школы, выполнено деревянной дверью, не имеющей требуемого предела огнестойкости не менее EI 30.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6, ст. 87, ст. 88., таблица 23, таблица 24. СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты п. 5.6.4	03.08.2015	
-----	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 2015 г.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
отдела надзорной деятельности №17 по пожарному надзору  
02.07.2015г.



Плаксин А.А.

*(Handwritten signature)*

Предписание для исполнения получил:  
Законный представитель юридического лица  
02.07.2015 г.

Костяников С.А.

*(Handwritten signature)*

Копия предписания направлена \_\_\_\_\_ (дата, N почтового отделения и N заказного письма)