

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №17

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Долгодеревенское ул. Сиреневая, 16 тел.(35144) 5-14-81 E-mail:ond_sosnovka@mail.ru.

Предписание N _11-1-3

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Законному представителю юридического лица Муниципального общеобразовательного учреждения Мирненская средняя общеобразовательная школа

Подобед Михаилу Владимировичу

В период с 20 марта 2017 года по 11 апреля 2017 года проведено плановое обследование государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы №17 по пожарному надзору Плаксиным А.А.

Территории, здания и помещений Муниципального общеобразовательного учреждения Мирненская средняя общеобразовательная школа, расположенных по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Мирный ул. Школьная д. 6, совместно с директором МОУ Мирненская СОШ Подобед М.В.

указываются должности и фамилии лиц, участвующих в обследовании (проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии. Звуковые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают общего уровня громкости звука, формируемого оповещателями в помещениях спортзала и пищеблока, достаточного для разборчивого восприятия сигнала оповещения в любой точке указанных	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 4 июля 2008 года, ст. 4, ст. 6, ст. 84. СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, п. 4.1; п. 4.2;	02.04.2018	

	помещений.			
2.	Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения осуществляется при срабатывании одного дымового пожарного извещателя. При применении 2-х пожарных извещателей, применяемые в помещениях пожарные извещатели не удовлетворяют требованиям п. 13.3.3 (а,б,в), п. 14.3 СП 5.13130.2009	ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 4 июля 2008 года, ст. 4, ст. 6, ст. 83, ст. 84 ст. 103. СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические п. 14.1; п. 14.2; п. 13.3.3	02.04.2018	
3.	Не организовано проведение проверки работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов) не реже 2х раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года ППР РФ п. 55.	02.04.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в _____ 2 _____ 2018 г.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
ОНДиПР №17 по пожарному
надзору
11.04.2017 г.



Плаксин А.А.

Предписание для исполнения получил:
Законный представитель юридического лица
11.04.2017 г.

Подобед М.В.

Копия предписания направлена _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)



**Челябинское областное отделение Общероссийской
общественной организации
«ВСЕРОССИЙСКОЕ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»
(ЧОООО «ВДПО»)**

454087 Челябинск, ул. Троицкая, 1В. тел. (351) 262-07-08, 262-07-11

E-mail: vdpo174@mail.ru Сайт www.vdpo74.ru

Лицензия выдана Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №1/14155 от 20 мая 2008 г.; №4Б/00026 от 18 декабря 2013 г.

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СД-С-108-7448009009-03 от 29 декабря 2012г. НП «МО «Стройспецмонтажсервис» СРО-С-202-19022010

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СД-П-042-7448009009-03 от 29 декабря 2012г. НП «МО «Стройспецпроект» СРО-П-153-30032010

г. Челябинск

« 21 » апреля 2017г.

Акт

устранения нарушений требований пожарной безопасности

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика: МОУ Мирненская СОШ в лице директора Подобед Михаила Владимировича с одной стороны и представитель исполнителя ЧОООО «ВДПО», в лице техника Кобелева Алексея Александровича с другой стороны, составили настоящий акт о том, что «21» апреля 2017г. на объекте находящегося по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Мирный, ул. Школьная, 6 были устранены указанные нарушения по предписанию №_11-1-3 пункты 1,2 требований пожарной безопасности.



Представитель заказчика:

/М.В. Подобед



Представитель исполнителя:

/А.А. Кобелев



Челябинское областное отделение Общероссийской
общественной организации
«ВСЕРОССИЙСКОЕ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»
(ЧООООО «ВДПО»)

454087 Челябинск, ул. Троицкая, 1В. тел.(351) 262-07-08, 262-07-11
E-mail: vdpo174@mail.ru .Сайт www.vdpo74.ru

Лицензия выдана Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №1/14155 от 20 мая 2008 г.; №4Б/00026 от 18 декабря 2013 г.
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СД-С-108-7448009009-03 от 29 декабря 2012г. НП «МО «Стройспецмонтажсервис» СРО-С-202-19022010
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СД-П-042-7448009009-03 от 29 декабря 2012г. НП «МО «Стройспецпроект» СРО-П-153-30032010

г. Челябинск

« 21 » апреля 2017г.

Акт
устранения нарушений требований пожарной безопасности

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика: МОУ Мирненская СОШ в лице директора Подобед Михаила Владимировича с одной стороны и представитель исполнителя ЧООООО «ВДПО», в лице техника Кобелева Алексея Александровича с другой стороны, составили настоящий акт о том, что «21» апреля 2017г. на объекте находящегося по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Мирный, ул. Школьная, 6 были проведены работы по устранению нарушения согласно предписанию №_11-1-3 пункта 3 требований пожарной безопасности.

ВЫВОД: Система внутреннего противопожарного водопровода здания (помещения): Челябинская область, Сосновский район, п. Мирный, ул.Школьная, 6 находится не в рабочем состоянии и не пригодна к дальнейшей эксплуатации.



Представитель заказчика:

/М.В. Подобед



Представитель исполнителя:

/А.А. Кобелев